


Notă:

- La începerea lucrărilor beneficiarul și constructorul vor convoca în mod obligatoriu reprezentanții organelor locale care sunt posesoare de conducte și cabluri subterane în zona amplasamentului conductei proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea avariei acestora și pentru asigurarea securității muncii, sub directă supraveghere a delegațiilor unităților posesoare de rețele, se vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a acestora și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizorie sau definitivă) pe perioada executării lucrărilor conform indicațiilor delegațiilor respectivi, consemnate în procese verbale.
- În zonele unde se găsesc rețele subterane se va executa săpătura manuală.
- În timpul executiei lucrărilor, cablurile din imediata vecinătate a locurilor de muncă vor fi scoase de sub tensiune.

Legendă rețea canalizare:

- rețea apă potabilă existentă
- rețea apă potabilă proiectată
- CWex cămin de vane existent
- CRex cămin reductor existent
- CWpr cămin de vane proiectat
- CRpr cămin reductor proiectat

	S.C. APA CTTA S.A. ALBA		Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă localitatea Lancrăm		Doc. nr.: 104 / 2021
			Beneficiar: Municipiul Sebeș		
	NUME	SEMNAS	Scara: 1:500	PLAN DE SITUAȚIE - <i>racord apă</i> STR. DEALULUI	Faza: P.T.+D.T.A.C.
Proiectat	Ing. Rusan Daniela	<i>Rusan</i>			
Desenat	Ing. Rusan Daniela	<i>Rusan</i>	Data: 2021		
Verificat	Ing. Dreghici Dana	<i>Dreghici</i>			Plansa nr.: H01