

Persoana juridica achizitoare: MUNICIPIUL SEBEȘ

Denumirea lucrării: Reabilitare și modernizare instalații electrice;
Creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat interior și exterior, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș
municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr.114, jud. Alba

Obiectul: **Instalație electrică – Obiect 1**

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic :

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali: - PDA nivel III – Normal, - avans de amorsare $\Delta t = 30 \mu s$, - racord de fixare conductor pe tija – 2 buc, - diametru dispozitiv amorsare 75mm, - dispozitiv de amorsare din inox, - catarg telescopic din inox, - montaj in conformitate cu Normativul I7/2011		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - marcaj CE		
4.	Conditii de garantie si postgarantie: - garanție 5 ani de la livrare - postgaranție 10 ani de la livrare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - instalarea se face pe tija fixată pe varful acoperisului		

PROIECTANT,

.....
(semnatura autorizata)

OFERTANT,

.....
(semnatura autorizata)