

FORMULAR C10Persoana juridica achizitoare: **MUNICIPIUL SEBEȘ**

Denumirea lucrarii: Reabilitare și modernizare instalații electrice;
Creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat
interior și exterior, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș
municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr.114, jud. Alba

Obiectul: **Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu – Obiect 4****FIȘA TEHNICĂ Nr. 5**

UTILAJUL , ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Echipament de control și semnalizare (ECS), adresabil

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none">- Interfețe: 1 buclă max. 250 detectori- 2 ieșiri monitorizate- 2 intrări monitorizate- 1 EPI-Bus- 1 LAN (100Mbit- TX)- 1 interfață USB pentru service- sursă integrată 50 W- Panou de operare in limba romana- Acumulatori: 2 x 7Ah- Admisie cabluri: pe sus la montare aplicată și prin spate la montare îngropată- Memorie evenimente: 10.000 evenimente, memorie integrată- Conectori: reglete pe placa de bază (fără detașare)- Clasă de protecție: IP 30- Temperatură funcționare: -5°C ... +50°C- Dimensiuni: 300 x 360 x 85 mm (LxIxî)- Culoare carcasă: roșu RAL 3000- Material carcasă: ABS / policarbonat- Greutate: 2,2 kg (fără acumulatori)- 7,5 kg (cu acumulatori)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none">- Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none">- Marcaj CE, Certificat VdS, Certificat CPD		
4.	Conditii de garantie si postgarantie:		

	- Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		

PROIECTANT,

.....
(semnatura autorizata)

OFERTANT,

.....
(semnatura autorizata)