

FORMULAR F4**Proiectant:** PLES BIROU DE PROIECTARE S.R.L.**Obiectivul:** REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU"
MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE

Nr.	Denumire	Cant./U.M.	Pret unitar (lei/UM)	Valoare exclusiv TVA Mii lei (3x4)	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)	Specificatie tehnica atasata
0	2	3	4	5	6	7
1	Sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de caldura avand un debit maxim de 800 mc/h	12 buc.				Nr.1
2	Sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de caldura avand un debit maxim de 270 mc/h	14 buc.				Nr.2
3	Sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de caldura un debit de 60 mc/h	4 buc.				Nr.3
4	Pompa de caldura avand P=60kW	2 buc.				Nr.4
5	Vas de acumulare avand capacitatea de 500 litri	2 buc.				Nr.5
6	Vas de expansiune inchis avand capacitatea de 150 litri	1 buc.				Nr.6
7	Butelie de egalizare a presiunii	1 buc.				Nr.7
8	Pompa circulatie agent circuit exterior	2 buc.				Nr.7
9	Pompa circulatie agent termic	2 buc.				Nr.7
10	Pompa circulatie agent termic spre circuitul de incalzire	1 buc.				Nr.7

Intocmit:
ing. Cristian Pleș