



LEGENDA :

	- centrală semnalizare incendiu adresabilă		- sireună de interior adresabilă
	- comunicator telefonic		- sireună de exterior convențională
	- detector de fum adresabil		- priză post telefonic
	- declanșator manual de alarmă (buton) adresabil		- cablu alarmare incendiu JY(St)Y 2x2x0,8mmp

Note:

Planşa se va consulta împreună cu planşele instalațiilor electrice și planşele instalațiilor de curenți slabi.

La execuție se vor respecta prevederile din Normativele P118/3-2015 și I7/2011.

Lucrările la instalația de semnalizare incendiu se vor executa numai de firme autorizate de I.G.S.U. - C.N.S.I.P.C.

proiectant general S.C. B2B SYNERGY S.R.L. <small>str. Lalelelor nr. 10C, Sat Sântana de Mureș jud. Mureș RO40760380 J207012019 +4072283118 office@b2bsynergy.ro</small>		proiect Reabilitare și modernizare școala gimnazială "Mihail Kogălniceanu" mun. Sebes, în vederea creșterii eficienței energetice	număr proiect 54-2021
proiectant de specialitate și G5 S.C. ISM PROCONS S.R.L. <small>str. Mihail Kogălniceanu nr. 114 mun. Sebes jud. Alba</small>		beneficiar UAT Mun. Sebes, jud. Alba <small>Piața Primăriei nr. 1 mun. Sebes jud. Alba</small>	față D.A.L.I.
sef proiect ing. Florea Alexandru	data Aug 2021	scara 1:1000	număr planșă E14
proiectat Zanc Raul-Vasile	desenat Zanc Raul-Vasile	format A3	index -
verificat intern Zanc Raul-Vasile	tip 297x420 ISO A3	PARTER Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu - Obiect 4	

