



LEGENDA :

	- detector de fum adresabil
	- declanșator manual de alarmă (buton) adresabil
	- sirenă de interior adresabilă
	- cablu alarmare incendiu JY(St)Y 2x2x0,8mmp

Note:

Plansa se va consulta impreuna cu plansele instalatiilor electrice si plansele instalatiilor de curenti slabi.

La executie se vor respecta prevederile din Normativele P118/3-2015 si I7/2011.

Lucrarile la instalatia de semnalizare incendiu se vor executa numai de firme autorizate de I.G.S.U. - C.N.S.I.P.C.

proiectant general S.C. B2B SYNERGY S.R.L. <small>str. Lalelelor nr. 10C, Sat Santana de Mures jud. Mures RO4070380 J207012019 +4072883118 office@b2bsynergy.ro</small>		proiect Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala "Mihail Kogalniceanu" mun. Sebes, in vederea cresterii eficientei energetice	numar proiect 54-2021
proiectant de specialitate - IDSAI S.C. QIT ÁÏÛÛÔÛÏÛ S.R.L. <small>str. Mihail Kogalniceanu nr. 114 mun. Sebes jud. Alba</small>		beneficiar UAT Mun. Sebes, jud. Alba <small>Plata Primariei nr.1 mun. Sebes jud. Alba</small>	faza D.A.L.I.
sef proiect ing. Florea Alexandru	data Aug 2021	scara 1:1000	titlu plansa ETAJ 1
proiectat Zanc Raul-Vasile	desenat Zanc Raul-Vasile	format 297x420 ISO A3	index E15
verificat inter Zanc Raul-Vasile	tip Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu - Obiect 4		

