



LEGENDA :

	- detector de fum adresabil
	- detector multicriterial de fum și temperatură adresabil
	- declanșator manual de alarmă (buton) adresabil
	- sirenă de interior adresabilă
	- cablu alarmare incendiu JY(St)Y 2x2x0,8mmp

Note:

Plansa se va consulta impreuna cu plansele instalatiilor electrice si plansele instalatiilor de curenti slabi.

La executie se vor respecta prevederile din Normativele P118/3-2015 si I7/2011.

Lucrarile la instalatia de semnalizare incendiu se vor executa numai de firme autorizate de I.G.S.U. - C.N.S.I.P.C.

proiectant general S.C. B2B SYNERGY S.R.L. <small>(str. Lălelelor nr. 10C, Sat Santana de Mureș jud. Mureș, RO40780380-20670112019-44072283118 office@b2bsynergy.ro)</small>		proiect Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala "Mihail Kogalniceanu" mun. Sebes, in vederea cresterii eficientei energetice <small>str. Mihail Kogalniceanu nr. 114 mun. Sebes jud. Alba</small>		numar proiect 54-2021
proiectant de specialitate -E05- S.C. QIT AJUUOUPUAS.R.L. <small>(str. Tudor Vladimirescu, Nr.30, Sat Floresti, jud. Cluj, Cluj 30774526-112274820120)</small>		beneficiar UAT Mun. Sebes, jud. Alba <small>Plata Primariei nr.1 mun. Sebes jud. Alba</small>		faza D.A.L.I.
sef proiect	ing. Florea Alexandru	scara 1:1000	titlu plansa	numar plansa E16
proiectat	Zanc Raul-Vasile	ETAJ 2 Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu - Obiect 4		
desenat	Zanc Raul-Vasile			
verificat intern	Zanc Raul-Vasile			
		data Aug 2021		
		format 297x420 ISO A3		
		tip		-

