


Categorie de importanta: C  
Clasa de importanta: III  
Grad de rezistenta la foc: II

Proiectant general: S.C. B2B SYNERGY S.R.L. str. Lalelelor, nr. 10C, Sat Santana de Mures, Mures			Verificator:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:
			Referat nr./ Data:			
	Nume	Semnatura	Investitia:	Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala "Mihail Kogalniceanu" mun. Sebes, in vederea cresterii eficientei energetice		Proiect nr. 21/2021
Sef proiect	ing. Alexandru Florea		Amplasament:	str. Mihail Kogalniceanu, nr. 114 mun. Sebes, jud. Alba		Faza: D.A.L.I.
Proiectant de specialitate:  PLES birou de proiectare S.R.L. Trandafirilor, 144D, Dezmir, Apahida, Cluj ples.proiectare@gmail.com, 0728.048.013			Beneficiar:	UAT Mun. Sebes, jud. Alba Piata Primariei nr.1 mun. Sebes jud. Alba		
	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Specialitatea: INSTALATII TERMICE SI DE VENTILARE		Nr. plansa:
Proiectat	Ing. Cristian Ples		Data:	Denumire plansa:		IT 02
Desenat	Ing. Cristian Ples		Iulie 2021	PLAN ETAJ 1		

LEGENDA:

22-600-1000  
Q=726W, v=1/2" (45-37°C)

RC  
QR220DE  
RC  
WAFE1000E  
RC  
Phantom

Radiator compact tip 22 cu inaltimea de 600mm, lungimea de 1000mm, cu puterea de 726 W la ecartul de temperatura a agentului termic de 45-37°C, echipat cu ventil de 1/2" si robinet termostatat.

Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura - debit aer pana la 227 mc/h

Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura - debit aer pana la 800 mc/h

Unitate descentralizata de ventilatie cu recuperare de caldura - debit aer pana la 60 mc/h

